Sicherheit in der Gas-Hausinstallation

Sehr geehrte Anschlusskunden,

die Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH möchte Sie hiermit informieren, wie Sie Ihre Erdgas-Anlage sicher und kostengünstig betreiben können. Denn grundsätzlich gilt, dass Hauseigentümer und ggf. Mieter für alle Gasinstallationen in ihrem Eigentum selbst die Verantwortung tragen. Weil diese gesetzliche Pflicht nicht allen Bürgern genügend bekannt ist, haben wir für Sie einige nützliche Hinweise zusammengestellt. Damit gehen Sie auf Nummer sicher und vermeiden unnötige Ausgaben.

Die wichtigste Information gleich vorneweg:

Bevor eine neue Anlage in Betrieb geht, muss ein Fachbetrieb alle Gasleitungen im Haus auf ihre Dichtheit prüfen. Ansonsten kann die Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH den Gasanschluss nicht freigeben. Diese Prüfung sollten Hauseigentümer oder ggf. Mieter aus eigenem Interesse alle zwölf Jahre wiederholen.

Für die Sicherheit Ihrer Gasanlage hat der Fachverband DVGW (**D**eutsche **V**ereinigung des **G**as- und **W**asserfachs) drei goldene Regeln entwickelt:

1. Lassen Sie Ihre Gasgeräte von Zeit zu Zeit von einem Fachmann überprüfen.

2. Beauftragen Sie bei Störungen an Gasgeräten oder bei Schäden an Gasleitungen nur Fachleute.

3. Gehen Sie einmal jährlich aufmerksam durchs Haus und sorgen dafür, dass Risiken gar nicht erst entstehen. Wir haben dafür eine Checkliste beigefügt, die Ihnen die Aufgabe erleichtert und alle wichtigen Punkte enthält. Keine Bange: Sie brauchen keine technischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Genaues Hinschauen genügt.

Ihre Liste für den Jahres-Check

☐ Ja ☐ Nein	Sind die Hauptabsperreinrichtungen Ihres Anschlusses im Keller oder Anschlussraum frei zugänglich?
☐ Ja ☐ Nein	Sind die Gasleitungen in einem einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?
☐ Ja ☐ Nein	Sind alle Gasleitungen gut befestigt und frei von "Anhängseln"?
☐ Ja ☐ Nein	Sind Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
☐ Ja ☐ Nein	Sind Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
☐ Ja ☐ Nein	Ist eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
☐ Ja ☐ Nein	Wurde bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen? (Im Aufstellraums des Gasgerätes)
☐ Ja ☐ Nein	Ist der Schlauch vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
☐ Ja ☐ Nein	Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?
☐ Ja ☐ Nein	Sind die Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?

Alles mit "Ja" beantwortet?
Prima, Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!

Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen?
Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit Ihrem Installateur oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter Ihres Gasversorgungsunternehmens!